


- Czujki na strychu montować do krokwi na wysokości około 0,5m od szczytu.
- okablowanie prowadzić po belkach w rurkach ochronnych.
- mocowanie okablowania do krokwi wykonać nieinwazyjnie.
- czujki liniowe montować pod sufitem.
- okablowanie do czujek prowadzić poprzez przewiert ze strychu.
- okablowanie do czujek punktowych prowadzić poprzez przewiert ze strychu.
- czujki punktowe montować w odległości min 45cm od źródeł światła i innych elementów powodujących zakłócenia w przepływie powietrza.
- sygnalizator wewnętrzny montować za organami.

RZUT PRZYZIEMIA  
SKALA 1:100

<div><div>tel. 510 248 802   alkom@alkom.net.pl ul. Kajki 10/12a 10-547 Olsztyn</div></div>		
OBIEKT		
<div>Kościół Ewangelicki ŁĘGUTY 11-036 Gietrzwałd Obręb Łęguty dz. nr 4/4</div>		
PROJEKT BUDOWLANY - - branża - elektryczna		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Opracował	Podpis	
ANDRZEJ FARAŃCZUK SITP D-892/03		
CEZARY MATUSZEWICZ WAM/0066/PWOE/06		
ANNA FARAŃCZUK CNBOP-PIB281/2015		
Sprawdził	Podpis	
LESZEK GOSIEWSKI WAM/IE/0120/08		
Nazwa rysunku		
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA SSP		
Numer rysunku	Skala	Data
E2	1:100	2023 listopad