



Odstojnik popłuczyn 3xØ1500  
H=2.70m, Vu=8.5m<sup>3</sup>



**UWAGA !**

1. Przed wykonaniem studni S2 sprawdzić rzędną dna istn. odpływu
2. Istn. komory odstojnika Ø1500 podwyższyć o 15–30 cm wymieniając istn. pokrywy na nowe tj. żelbetowe Ø1760 z włazem typu "WAŁCZ"

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
Obiekt: Rozbudowa SUW Szqbruk		Adres: m. Szqbruk Gmina Gietrzwałd
Rysunek: Istniejący odstojnik popłuczyn wraz z odpływem		
Nr rys. <b>9</b>	Projektował: mgr inż. Stefan Pokorski upr.bud.nr 62/89/OL	Skala: 1:50
Data: 05.2016	Sprawił: mgr inż. Grzegorz Pokorski upr.bud.nr 06/01/OL	Branża: sanit.