

UWAGA:

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROP
KOTŁOWNI ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI–60

ŚCIANY I STROP MAGAZYNU OPAŁU (MAGAZYNU NA PELLET)
ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI–120

W SUFITACH P.POŻ. NIE WYKONYWAĆ OTWORÓW. RURY POZIOME MONTOWAĆ OBEJMAMI DO PROFILI
OPARTYCH NA ŚCIANACH. OŚWIETLENIE MONTOWAĆ DO ŚCIAN LUB PROFILI JAK WYŻEJ.

PRZEWODY WYWIEWNE ORAZ KOMIN ŻAROODPORNY WYKONAĆ
JAKO ZEWNĘTRZNE IZOLOWANE W PŁASZCZU ZEWNĘTRZNYM NIERDZEWNYM

KOMIN ORAZ WENTYLACJĘ WYWIEWNĄ Z KOTŁOWNI ORAZ MAGAZYNU NA PELLET
WYPROWADZIĆ PONAD DACH WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH KOMINA S–12
KOMIN I WENTYLACJĘ MONTOWAĆ DO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z
UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANEGO PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ WYKONAĆ W OPARCIU
O RYSUNEK SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO.

ŚCIEKI ZE STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ ODPOMPOWYWAĆ DO KANALIZACJI SANITARNEJ
ZGODNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI WOD.–KAN. KOTŁOWNI.

INSTALACJA WOD–KAN. ORAZ ROBOTY BUDOWLANE POM. KOTŁOWNI I MAGAZYNU NA PELLET
WG RYSUNKÓW S–10 I S–11

Obiekt: Wiejski Dom Kultury w Biesalu Biesal 33; 11–036 Biesal		
Inwestycja: remont instalacji c.o. i kotłowni na paliwo stałe		
Temat rys.: kotłownia na paliwo stałe (pellet) rzut kotłowni – dyspozycja urządzeń		
Skala: 1:50	**Projektant:** mgr inż. Bartosz Macikowski upr. nr WAM/0124/PWOS/06	**Podpis:**
Nr rys: S–8	**Sprawdzający:** mgr inż. Radosław Bober upr. nr WAM/0114/POOS/08	**Podpis:**
Data: 09.2018		