

Olsztyn, 4 sierpnia 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 / 52 48 300

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
ul. Olsztyńska 2
11-036 Gietrzwałd

HK.2096z.2016

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.) i art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469) w oparciu o § 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478z późn. zm) na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Olsztynie nr LBŚiŻ-OBW/2096z/2016 z dnia 04.08.2016 r.

- z badania na obecność sinic wody pobranej dnia 04.08.2016 r.
- z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Giltwa, działka nr 432 w Worytach
kod próbki: 2096z

stwierdza brak przydatności wody do kąpieli

Uzasadnienie

W wodzie próbki oznaczonej kodem 2096z badanej na obecność sinic stwierdzono obecność licznych osobników z rodzaju Anabaena i Microcystis co nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. J. Jędrzej Przewrzałski

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.1196.2016

strona 1/liczba stron 1
Olsztyn, 04.08.2016 r.

Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/2096z/2016 z badania próbki wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii

1. Badania wykonano na zlecenie: **Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd;**
zlecenie nr 1196z/2016 z dnia 04.08.2016 r.,
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki zgodnie z protokołem pobrania: **Woryty – jezioro Gilwa, działka nr 432,**
miejsce wykorzystywane do kąpielii, pobrana dnia 04.08.2016 r., godz. 11⁵⁰
3. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 04.08.2016 r., godz. 12⁵⁰
4. Próbką pobrana wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną przez zlecaniodawcę
(przeszkolony próbkobiorca, zaświadczenie nr 13/14)
5. Informacja o stanie próbki w chwili przyjęcia – przydatna do badań

Kod próbki				2096z	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 08.04.2011 r. Dz. U. nr 86, poz. 478 ze zmianami z dnia 03.07.2015 r. Dz.U. poz. 1510
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jedn. miary	Wyniki badania	
Badania mikrobiologiczne					
1	Obecność sinic	mikroskopowo	-	obecne liczne osobniki z rodzajów <i>Microcystis</i> i <i>Anabaena</i> (<i>Dolichospermum</i>)	brak

Badania mikrobiologiczne wykonano: 04.08.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
mgr Maria Ziomska

Dane przeniesione z protokołu pobrania próbki (nie objęte zakresem akredytacji)			Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 08.04.2011 r. Dz. U. nr 86, poz. 478 ze zmianami z dnia 03.07.2015 r. Dz.U. poz. 1510
Protokół do zlecenia nr 1196z/2016 z dnia 04.08.2016			
Kod próbki	2096z		
Lp	Wizualne nadzorowanie wody	Występowanie	
1	Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	smugi	brak
2	Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu	brak	brak
3	Materiały smoliste	brak	brak
4	Szkło	brak	brak
5	Tworzywa sztuczne	brak	brak
6	Guma	brak	brak
7	Inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)	brak	brak

Za zgodność przeniesienia danych z protokołu pobrania próbek

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
mgr Maria Ziomska