



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Tel. 89 524 83 02, fax 89 524 83 38

strona 1/liczba stron 1
Olsztyn 06.06.2019 r.

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.522.2019

Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/971z/2019 z badania próbki wody

- Badania wykonano na zlecenie: **Gmina Gietrzwałd Zakład Usług Komunalnych w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd**; zlecenie nr 522z/2019 z dnia 03.06.2019 r.
- 1.1. Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami dokumentów w obszarze regulowanym prawnie
- Miejsce, data i godzina pobrania próbki zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Łęguty, sieć – sklep spożywczy**; pobrana dnia 03.06.2019 r. godz. 9⁵⁰
- Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 03.06.2019 r. godz. 10²⁰
- Próbka pobrana wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną przez zlecniodawcę (przeszkolony próbkobiorca, zaświadczenie nr 115/06)
- Informacja o stanie próbki w chwili przyjęcia – przydatna do badań

Kod próbki				971z	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M. Z. z dn.07.12.2017 r. Dz. U., poz.2294
Lp.	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania	
<i>Badania mikrobiologiczne</i>					
1	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014 +A1:2017	jtk/100 ml	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
3	Bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014 +A1:2017	jtk/100 ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	29	bez nieprawidłowych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 03-06.06.2019 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
mgr Ewa Włos