









-  Centrala POLON 4100
-  Przycisk ROP-4001M + RM-60-R
-  Czujka dymu i płomienia DPR4046
-  Sygnalizator akustyczno-optyczny zewn. SGO-Pgz
-  Sygnalizator akustyczno-optyczny wewn. SA-K7
-  czujka liniowa DOP6001
-  Lustro - reflektor pryzmowy

- Czujki na strychu montować do krokwii na wysokości około 0,5m od szczytu.
- okablowanie prowadzić po belkach w rurkach ochronnych.
- mocowanie okablowania do krokwii wykonać nieinwazyjnie.
- czujki liniowe montować pod sufitem.
- okablowanie do czujek prowadzić poprzez przewiert ze strychu.
- okablowanie do czujek punktowych prowadzić poprzez przewiert ze strychu.
- czujki punktowe montować w odległości min 45cm od źródeł światła i innych elementów powodujących zakłócenia w przepływie powietrza.
- sygnalizator wewnętrzny montować za organami.



tel. 510 248 802 alkom@alkom.net.pl
ul. Kajki 10/12a 10-547 Olsztyn

OBIEKT

**Kościół Ewangelicki
ŁĘGUTY
11-036 Gietrzwałd
Obręb Łęguty dz. nr 4/4**

**PROJEKT BUDOWLANY -
- branża - elektryczna**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Opracował	Podpis
ANDRZEJ FARAŃCZUK SITP D-892/03	
CEZARY MATUSZEWICZ WAM/0066/PWOE/06	
ANNA FARAŃCZUK CNBOP-PIB281/2015	
Sprawdził	Podpis
LESZEK GOSIEWSKI WAM/IE/0120/08	

Nazwa rysunku

**SCHEMAT IDEOWY
INSTALACJA SSP**

Numer rysunku	Skala	Data
E1		2023 listopad